

Monsieur le Président
CA SEINE-EURE
1 PLACE ERNEST THOREL
27405 LOUVIERS CEDEX

Evreux, le 3 septembre 2024

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
AGGLO SEINE EURE

Prélèvement : 00167998
Unité de gestion : AGGLO SEINE EURE (UGE 0141)
Installation : ANDE (UDI 000379)
Point de surveillance : CENTRE VILLE (S 0000000967)
Commune : ANDE
Localisation exacte : cantine

Prélevé le : jeudi 29 août 2024 à 10h13
par : LABEO MM
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0.3 NFU				2.00
Température de l'eau	18.4 °C				25.00
Conductivité à 25°C	681 µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.0 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.30 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.35 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127	Code SISE de l'analyse : 00171138	Référence laboratoire : U24.7315-1-1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL	---
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL	---
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES		
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L	
Nitrates (en NO3)	52.4 mg/L	50,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00167998)

Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité fixée pour les nitrates : Il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité en vigueur.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Louise PHILIPPE