

Agence régionale de santé (ARS) NORMANDIE
Délégation départementale – EURE
Téléphone : 0231709696
Courriel : ars-normandie-ud27-eau@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Christina BERREBI
Référence : Alerte n°26979
Date d'émission: 03/10/2024

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**
Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : HERQUEVILLE
Localisation : STATION D'HERQUEVILLE
Point de surveillance : 027000002514
Installation : HERQUEVILLE (TTP 027000762)
Date et heure de prélèvement : 18/09/2024 à 11:02
Motif de prélèvement : CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - TENDANCE DEFAVORABLE
Id prélèvement ou reflab : U.2024.7988-1

Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau non conforme à la limite de qualité définie pour les nitrates.

Un suivi renforcé est en place.

Pour information.

RESULTATS D'ANALYSES

Physico-chimie - Non-conformité à une limite de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
NITRATES (EN NO3)	50.5	mg/L		50	Oui

POUR INFORMATION :